

# 徐闻县净源供水有限责任公司

## 2023 年 9 月每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2023 年 9 月 30 日



# 徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 28.0℃		水温: 27.0℃	
采水日期: 2023年9月1日 星期				报告日期: 2023年9月7日 星期			
化验结果							
结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过15度	
	浑浊度		0.52		0.15	≤1度, 特殊情况不超过3度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH值		7.0		6.9	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO <sub>3</sub> 计不超过450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过0.3mg/L	
	耗氧量		1.04		1.05	不超过3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
阴离子洗涤剂					0.3mg/L		
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出	
	耐热大肠菌					不得检出	
	细菌总数		0		4	≤80CFU/mL	
	二氧化氯		0.20		0.15	出厂游离氯≥0.1mg/L	
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0		0	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
亚硝酸盐					1.00mg/L		
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006的规定。						
主管:		审核: 郭少杰			化验: 李如妹		





水别: 天气: 晴阴雨: 晴

气温: 28.0℃

水温: 27.0℃

采水日期: 2023年9月8日 星期

报告日期: 2023年9月14日 星期

### 化验结果

结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		1		1	不超过15度
	浑浊度		0.47		0.13	≤1度, 特殊情况不超过3度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH值		7.0		6.9	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 计不超过450mg/L
	氯化物					250mg/L
	铁					不超过0.3mg/L
	耗氧量		1.20		1.44	不超过3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	微生物指标	锌				
挥发酚						0.002mg/L
阴离子洗涤剂						0.3mg/L
大肠菌群			未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出
毒理学指标	细菌总数		2		5	≤80CFU/mL
	二氧化氯		0.18		0.19	出厂游离氯≥0.1mg/L
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3
	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
备注	氨氮		0		0	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L

检测结论:

经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。

主管:

审核:



化验:



# 徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴转雨, 晴      气温: 29.0℃      水温: 27.50℃  
 采水日期: 2023年 9月 15日 星期三      报告日期: 2023年 9月 23日 星期四

## 化验结果

结果	水别	大永桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		2		3	不超过15度
	浑浊度		0.27		0.30	≤1度, 特殊情况不超过3度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH值		7.1		7.0	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					CaCO <sub>3</sub> 计不超过450mg/L
	氟化物					250mg/L
	铁					不超过0.3mg/L
	耗氧量		1.30		1.26	不超过3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
	耐热大肠菌					不得检出
	细菌总数		4		3	≤80CFU/mL
	二氧化氯		0.17		0.20	出厂游离氯≥0.1mg/L
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氟化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		0		0	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L
备注	检测结论:					
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用GB5749—2006》的规定。					
	主管:	审核: 			化验: 	






# 徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴阴雨, 晴 气温: 28.0℃ 水温: 26.50℃  
 取水日期: 2023年 9月 23日 星期三 报告日期: 2023年 9月 30日 星期三

## 化验结果

结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		3		3	不超过15度
	浑浊度		0.14		0.07	≤1度, 特殊情况不超过3度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH值		7.1		6.9	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					CaCO <sub>3</sub> 计不超过450mg/L
	氯化物					250mg/L
	铁					不超过0.3mg/L
	耗氧量		1.28		1.34	不超过3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
	耐热大肠菌					不得检出
	细菌总数		0		4	≤80CFU/mL
	二氧化氯		0.20		0.21	出厂游离氯≥0.1mg/L
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		0		0	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L

**备注** 检测结论:  
 经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006的规定。  
 主管: \_\_\_\_\_ 审核:  化验: 